

蛍光灯器具形式でのPCBなし判定について

弊社蛍光灯器具形式の構成で、下記①又は②どちらかのアルファベット記号を含むものは、内蔵安定器へのPCB使用はありません。 ※非常用器具を含む ※内蔵の安定器交換をしていない場合に限る

形式始まりの
記号① 回路
記号②

形式構成例： FVU 4215 GL 15

下記の①又は②の該当する記号にチェックを入れてご利用ください。

① 形式始まりの記号			
FADM	FCED	FHAR	FHIU
FADN	FCEM	FHARU	FHR
FADW	FCEN	FHARW	FHRB
FADX	FCRU	FHARX	FHRQ
FADZ	FCTU	FHAT	FHRU
FAED	FCVU	FHATW	FHRW
FAEL	FDB	FHAV	FHRX
FAEM	FDC	FHAVU	FHRZ
FAEN	FDN	FHBL	FHT
FAEX	FDW	FHBN	FHTQ
FAME	FDZ	FHBR	FHTU
FAML	FEB	FHBRU	FHTW
FARU	FEC	FHBT	FHTZ
FARW	FED	FHBTU	FHV
FARX	FEF	FHBV	FHVM
FATU	FEH	FHBVU	FHVU
FATW	FEJ	FHCEN	FHVW
FAVU	FEL	FHCEN	FHVZ
FAVW	FEM	FHCP	FHWC
FBDM	FEN	FHD	FHWW
FBDN	FET	FHDB	FHWX
FBDX	FEU	FHDC	FRQ
FBED	FEV	FHDD	FRS
FBEE	FEW	FHDM	FRU
FBEL	FEX	FHDN	FRW
FBEM	FEZ	FHDW	FRX
FBEN	FHADC	FHDZ	FTS
FBEX	FHADD	FHE	FTU
FBEZ	FHADE	FHEB	FTW
FBRU	FHADM	FHEC	FTZ
FBRW	FHADN	FHED	FVJ
FBRX	FHAE	FHEL	FVU
FBTU	FHAEM	FHEM	FVW
FBTW	FHAEN	FHEN	FVZ
FBVU	FHAEZ	FHEW	FWC
FBVW	FHAN	FHEZ	FWW

② 回路記号	
EC	EXS
EDR	EXU
EDX	GH
EFN	GL
EFPN	GPH
EFPU	GPL
EFU	PH
EK	PJ
EKN	PK
EKX	PN
EKZ	PZ
EL	RHK
EN	RL
EPL	SDRS
EPU	SEFU
EQH	SEN
ERFH	SEU
ERFPH	SPX
ERH	SRH
ERPH	SRPH
EU	SRPS
EX	SRS
EXPU	SRSF

※回路記号②の先頭にアルファベットのA, B, C, D が付く場合、先頭記号を省略した記号でチェックください。先頭のA, B, C, D は回路記号ではありません。

※該当する記号が無い場合は内蔵安定器形式を確認の上、「PCB含有の有無検索/証明書発行サービス」で検索ください。

※器具形式での判定は、内蔵安定器が別タイプに交換されていることも想定されるため、正式な判定となりません。器具形式によるPCB含有の有無の判定は一つの目安とし、正式には内蔵安定器の銘板記載形式で確認ください。